



## URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478  
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl  
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

do wykonawców

### **Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

RIZP.271.7.2019.KK

2019-08-01

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania zadane do SIWZ „Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie”.

Jednocześnie w związku z omyłką dotyczącą nieprawidłowego wpisania w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ) wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), oraz zmienia termin składania ofert.

#### **Pytanie nr 1**

W pozycji nr 15. (koszty niekwalifikowane) jest obmiar 6 kompletów. Proszę o wyjaśnienie czy ma być po 6 ławek i 6 koszy na śmieci, czy razem 6 czyli 3 kosze i 3 ławki.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż jako jeden komplet należy przyjąć jedną ławkę i jeden kosz.

#### **Pytanie nr 2**

Pozycja nr 14. (koszty niekwalifikowane) - Montaż monitoringu proszę o szczegóły instalacji. Brak rysunków i opisu w projekcie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia należy zamontować dwie kamery zewnętrzne. Powinny być one fabrycznie nowe, posiadać jakość HD oraz obsługiwać protokół IP (winien być zintegrowany z już istniejącym cyfrowym systemem zarządzania miejskim monitoringiem wizyjnym). Wykonawca powinien dokonać konfiguracji sieciowej systemu miejskiego monitoringu wizyjnego dla nowo włączonych urządzeń w sposób umożliwiający przesył obrazu (GPS) do serwera

znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Ratuszowy 1 w Rzepinie. Kolor opraw do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 3**

Pozycja nr 9. (koszty kwalifikowane) - Ułożenie nowego kabla nn. w gotowym wykopie jest 20 m.b. Czyli nowym kablem zasilamy dostawiony słup, a pozostałe słupy zostają wymienione na nowe bez wymiany kabla ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego zamówień należy wymienić słupy oświetleniowe bez wymiany kabla.

**Pytanie nr 4**

Pozycja nr 45. (koszty kwalifikowane) - Montaż aktywnego przejścia dla pieszych. Proszę o szczegółowe rysunki i opis.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wraz z niniejszą odpowiedzią zamieszcza schemat elektryczny montażu i widok aktywnego przejścia dla pieszych.

**Pytanie nr 5**

W części opisowej jest mowa o przestawieniu zabytkowego semafora i żurawia pompy wodnej, w oparciu o rysunki w projekcie – brak rysunków i pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż przestawienie zabytkowego semafora i żurawia pompy wodnej nie jest przedmiotem zamówienia dlatego nie zostało ujęte w przedmiarze.

**Zamawiający dokonał następującej zmiany SIWZ:**

**Rozdział X - Opis sposobu przygotowania oferty przyjmuje w części brzmienie:**

Nazwa i adres  
Wykonawcy

Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69 – 110 Rzepin,

**Oferta – Przebudowa ulicy Dworcowej w Rzepinie  
– nie otwierać przed dniem 07.08.2019 r. godz.10<sup>30</sup>**

**Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert przyjmuje brzmienie:**

Oferty należy składać do dnia **7 sierpnia 2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>** pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69 - 110 Rzepin) na I piętrze w sekretariacie (godziny otwarcia urzędu: poniedziałek – piątek od 6<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>). Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 sierpnia 2019 r. o godz. 10<sup>30</sup>** w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69 - 110 Rzepin) na I piętrze pok. Nr 14 sala konferencyjna.



**§ 12 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ przyjmuje brzmienie:**

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% całkowitej wartości zamówienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ....zł (słownie: .....).

**Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Treść modyfikacji SIWZ oraz modyfikacja Załącznika Nr 6 - Projekt umowy do SIWZ zmieniony dnia 1 sierpnia 2019 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.rzepin.bip.net.pl>

**Z up. BURMISTRZA**  
*Krzysztof Komar*  
**Kierownik Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych**