



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 2016-03-18

Znak ZP.271.1.2016

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH WIEJSKICH -ETAP I**

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164. - j.t. ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. **PYTANIE:** Prosimy o informacje czy zapis dotyczący doświadczenia tj. co najmniej 2 usługi projektowo – kosztorysowe w zakresie zbliżonym do zakresu zamówienia – na łączną kwotę min 200 000,00 brutto może zostać wykazany 2 osobnymi tematami dla oczyszczalni ścieków i 2 dla kanalizacji na sumę łączną wszystkich tematów 200 000,00 zł , czy też chodzi o kwotę łączną 2 x 200 000,00zł czyli 400 000,00zł brutto.

Odpowiedź: *Zamawiający uzna wykazanie dwóch usług na łączną kwotę 200 000,00 zł (może być jedna na oczyszczalnię i jedna na sieć kanalizacyjną).*

2. **PYTANIE:** W pkt. 1 akapit h zapisano, że projektant winien opracować instrukcje stanowiskowe, eksploatacji, instrukcje BHP i p.poż. oraz ryzyko zawodowe, instrukcje eksploatacji całej oczyszczalni i przepompowni, po modernizacji oczyszczalni. Wykonanie w/w opracowań dokonuje się na etapie wykonawstwa, uwzględniając poszczególne parametry maszyn i urządzeń oraz nastaw technologicznych. Opracowania tego typu przekazuje się zawsze zamawiającemu wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej dla całego zadania. Zakładając, iż minie okres rękojmi tj. 36 miesięcy dla dokumentacji projektowej i budowa nie zostanie rozpoczęta lub zakończona, ten zapis nie będzie wtedy obowiązywał. Prosimy o odstąpienie od tego zapisu.

Odpowiedź: *Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu i nie będzie wymagał opracowania w/w instrukcji .*

3. **PYTANIE:** Prosimy o sprecyzowanie w jakiej technologii ma zostać zaprojektowana oczyszczalnia ścieków? Z opisu wynika, iż należy przewidzieć zbiornik retencyjny, więc zakładamy, że układ technologiczny opierać się winien o technologię w układzie SBR.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga zaprojektowania oczyszczalni ścieków z technologią w układzie SBR.*

4. **PYTANIE:** Czy projekt oczyszczalni ścieków swym zakresem ma zawierać również linię odwodnienia osadu wraz z wiatą na osad?

Odpowiedź: *Projekt swym zakresem ma zawierać również linię odwodnienia osadu wraz z wiatą na osad.*

5. **PYTANIE:** Odwołując się do zapisów zawartych w SIWZ tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, czy np. Wykonawca wykazujący poświadczenie (referencje) dot. opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oddzielnie na kanalizację w kwocie 100.000,00 tys. zł brutto i 100.000,00 tys. zł brutto na oczyszczalnię ścieków będzie spełniał warunki w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź: *Zamawiający uzna warunek za spełniony.*

6. **PYTANIE:** Prosimy o zmianę warunków umowy odnośnie kar umownych tj:
- za opóźnienie w wykonaniu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia po terminie do wysokości pełnej kwoty wynagrodzenia na 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia po terminie do wysokości pełnej kwoty wynagrodzenia
 - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia ustalonego za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym do wysokości pełnej kwoty wynagrodzenia na 0,05% wynagrodzenia ustalonego za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym do wysokości pełnej kwoty wynagrodzenia.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany warunków umowy odnośnie kar umownych.*

7. **PYTANIE:** Czy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą tj. spółkę jawną i posiadający uprawnienia projektowe spełniają warunki w kryterium tworzenia sposobu oceny ofert w kryterium „zatrudnienie na etat” ?

Odpowiedź: *Wspólnicy spółki jawnej nie spełnią kryterium „zatrudnienia na etat”.*

Pozostałe treści SIWZ pozostają bez zmian.