



kocioł gazowy GB162-65

BUDERUS moc ograniczona do 60 kW

kurek gazowy DN32
z filtrem gazowym DN32

tuleja ochrona
stalowa DN50
wypełniona
materiałem
gazoszczelnym
przejście przez ścianę

Przylacze gazu wg odrębnego
opracowania i odrębnej decyzji
GAZ PE 40x3,7



Rys. Przykładowe rozwiązanie szatki gazowej wolnostojącej na przyłączu niskiego ciśnienia. 1–kolumna (przewód), połączenie kierzowe PE/stal, 2–kolumna, 3–kolano hamburskie, 4–montaż pod gazomierz wraz ze wspornikiem, 5–gazomierz, 6–szafka, 7–cokoł betonowy, 8–fundament

Szafka gazowa wolnostojąca
z gazomierzem G6 i gł. kurkiem gazowym

Oznaczenia:

przewody instalacji gazowej

przewody przyłącza gazu wg odrębnego projektu i odrębnej decyzji administracyjnej

Uwaga!

Przewody stalowe prowadzone w gruncie i narażone na czynniki atmosferyczne zabezpieczyć antykorozyjnie np. taśmami wg technologii ANTOCOR

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 02 | 20.04.2017 r. | Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego |
| Wydanie | Data aktualizacji | Opis aktualizacji |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------|--|
| INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699 ; +48 602 220395 | | | |
| Treść opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY - wydanie 02 BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODDSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE | | | |
| Inwestor: Gmina Rzepin Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin | | | |
| Obiekt: HALA SPORTOWA Rzepin ul. Boczna Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin – miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin) | | | |
| Opracował: | nr upr.: | Podpis: | |
| mgr inż. Paweł Królikowski | LUKG/0008/ PWOS/05 | | |
| Sprawdził: mgr inż. Elwira Kramm LUKG/0034/ POOS/03 | | | |
| ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJA GAZOWA | | | |
| Data oprac.: | Bratuz: | Skala: | |
| 20.04.2017 r. | SANITARNIA | 1 : 100 | |
| Etap: | Nr rys.: | Wyd.: | |
| PW | C03 | 02 | |