



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

KH Projekt  
ul. Ogrodowa 5N  
66-432 Baczyna

✉ EWE energia sp. z o.o.  
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Słubicka 12  
69-110 Rzepin

☎ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

Znak pisma: EWE/T/325/2017

Dotyczy: Uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej w m. Rzepin dz. nr.  
379,426,436,431/2,395,387,610,618,591,833,843,598,579,257

16 październik 2017 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia przebiegu sieci w m. Rzepin dz. nr. 79, 426, 436, 431/2, 395, 387, 610, 618, 591, 833, 843, 598, 579, 257 ; EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny uzgadnia **pozytywnie/negatywnie** przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. **Przed rozpoczęciem prac nad gazociągiem należy dokonać odkrywki ręcznej gazociągu w celu ustalenia głębokości jego posadowienia.**
2. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor **poinformuje pisemnie** (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Oddział Rzepin ul. Słubicka 12, 69-110 Rzepin tel. 95/75-95-270, fax. 95/75-95-109 w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
3. Przy skrzyżowaniach z gazociągiem i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

4. **Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Zarząd:  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego:  
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz  
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller  
Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
387 012 624,00 PLN  
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258  
Regon: 639624958

5. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
6. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego wydania.
7. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest **Pan Robert Łagowski** tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
BIURA TECHNICZNEGO

*Robert Łagowski*

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Zarząd:  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego:  
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz  
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller  
Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
387 012 624,00 PLN  
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258  
Regon: 639624958





BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE W MIEJSCOWOŚCI RZEPIN, DZ. NR 379, 426, 436, 431/2, 395, 387, 610, 618, 591, 833, 843, 598, 579	DATA: 11.10.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	RYS. S1
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajka Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

LEGENDA:	
	NUMERY DZIAŁEK
	GRANICE DZIAŁEK
	PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA
	HYDRANT P.POŻ

FWH energia sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 67  
66-300 Międzyzecz

UZGODNIONO  
6.10.17 325

pisemnie z dnia 6.10.17 325





EWE energia sp. z o.o.  
ul. 30 Stycznia 67  
66-300 Międzyrzecz

**UZGODNIONO**

pismem z dnia 16.10.17 325

Rzeczpospolita

**LEGENDA:**

- NUMERY DZIAŁEK
- GRANICE DZIAŁEK
- PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
- HP80
- HYDRANT P.POŻ

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA		e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
OBIEKT	SIĘĆ WODOCIĄGOWA DN90PE W MIEJSCOWOŚCI RZEPIN, DZ. NR 379, 426, 436, 431/2, 395, 387, 610, 618, 591, 833, 843, 598, 579		DATA: 11.10.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA		RYŚ: S2
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upř. projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upř. projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06		