

Protokół nr 4/2015
z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 kwiecień 2015r. o godz. 13:00

Obecni :

- 1.Wąsowicz Dariusz**
- 2.Olesek Józef**
- 3.Oczyński Grzegorz**
- 4.Przybył Tomasz**
- 5.Szulczewska Lena**
- 6.Kramarzewska Krystyna**
- 7.Zator Andrzej**
- 8.Rogowski Robert**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej miało charakter wyjazdowy do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” w Rzepinie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Wąsowicz, otworzył posiedzenie witając wszystkich członków komisji jak również Dyrektor Przedsiębiorstwa „EKO” Panią Bogumiłę Urbanek.

Przewodniczący poinformował, iż tematem posiedzenia jest ocena działalności Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” w tym:

- Kondycja finansowa przedsiębiorstwa,
- wpływy i zaległości poboru opłat za wodę i za wywóz nieczystości płynnych,
- struktura zatrudnienia,
- struktura majątkowa,
- częstotliwość poboru prób w celu sprawdzenia czystości wód,
- stan techniczny hydrantów,
- bieżące i planowane remonty.

Następnie głos zabrała Dyrektor Urbanek informując, że Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne funkcjonuje od 2003r. W swoim zakresie ma dwie oczyszczalnie ścieków - w Kowalowie , która oczyszcza ścieki z części Kowalowa oraz ścieki, które dowożone są z ościennych miejscowości Gminy Rzepin.

Natomiast druga oczyszczalnia w Rzepinie obsługuje cały Rzepin, część Starościna i również ościennie miejscowości naszej gminy.

Pani Urbanek poinformowała, że Rzepin skanalizowany jest w 97- 98%. Przedsiębiorstw „EKO” zatrudnia 19 pracowników, którzy obsługują całą sieć wodociągową i kanalizacyjną z terenu Gminy Rzepin, 4 osoby zatrudnione są w administracji, 2 osoby w księgowości i 2 osoby w nadzorze czyli Pani Dyrektor i kierownik techniczny, 15 osób pracuje na obu oczyszczalniach plus obsługa sieci.

Na samych oczyszczalniach pracuje 6 osób w Kowalowie 2 osoby w Rzepinie 4 i jest to obsługa całodobowa.

Dyrektor Urbanek nadmieniła, że badania wody i ścieków są monitorowane przez Sanepid w Ślubicach.

Wszystkie wodociągi w tej chwili mają ocenę przydatności wody do spożycia nie ma żadnych odstępstw od normy.

Radny Rogowski zadał pytanie, kiedy zostanie skanalizowany Gajec.

Odpowiadając na zadane pytanie Pani Dyrektor poinformowała, że jej zdaniem będzie to niedaleka przyszłość być może rok 2016, 2017.

Radny Zator pytał o koncepcję skanalizowania sołectw , czy ścieki z sołectw będą przepompowywane do Rzepina?

Natomiast radny Przybył poruszył kwestię dotyczącą budowy kanalizacji w Kowalowie, czy możliwa będzie przebudowa starych wodociągów, które ulegają ciągłym awariom, czy będzie możliwa wymiana ich przy jednym kopaniu?

Bardzo zasadna i konieczna byłaby wymiana wodociągów w Kowalowie i w Lubiechni Wielkiej- powiedziała Pani Dyrektor Urbanek.

Na pytanie zadane przez radnego Przybyła, które dotyczyło podłączenia wodociągów do ulicy Starkowskiej w Kowalowie Pani Urbanek odpowiedziała, że jest zlecone opracowanie projektu, od przejazdu kolejowego do końca ulicy Starkowskiej z uwzględnieniem podłączenia osiedla Słonecznego.

Następnie Przewodniczący Wąsowicz zadał pytanie odnośnie zwiększenia stawek za wodę i ścieki. Pani Urbanek odpowiedziała, że jest planowana minimalna podwyżka, ale taryfy te będzie weryfikował Burmistrz.

Radny Zator prosił o udzielenie informacji dot. rocznego rozliczenia wody i ścieków pytając , co Spółce „EKO” przynosi zysk woda, ścieki czy transport?. Największy zysk jest na wodzie, mniejszy zysk jest na ściekach natomiast strata jest na transporcie ścieków - odpowiedziała Pani Dyrektor.

Głos zabrał Przewodniczący Wąsowicz pytając, czy oczyszczalnia posiada rezerwę, która mogłaby przyjąć zrzuty ścieków z nowo powstałych budynków bądź nowo powstałych firm, czy w takim przypadku konieczna będzie modernizacja oczyszczalni?.

Dyrektor Urbanek poinformowała, że modernizacja oczyszczalni byłaby potrzebna, ponieważ oczyszczalnia pracuje od 1994 roku na tych samych urządzeniach. Jest jeden ciąg technologiczny, czyli nie ma możliwości by zamknąć jeden ciąg , a drugim puścić po to ,żeby wyremontować pierwszy ciąg. Jest przewidziana modernizacja , ale na inny system oczyszczania ścieków ponieważ ten, który posiadamy jest bardzo energochłonny a urządzenia , które pracują nie są już nigdzie produkowane w związku z tym każda awaria przynosi duże koszty. Oczyszczalnia ma jeszcze rezerwę i jest w stanie przyjąć wszystkie miejscowości wiejskie.

Po podłączeniu Starego Miasta do kanalizacji, czy rzeka Ilanka jest czystsza -to kolejne pytanie , które zadał przewodniczący Wąsowicz?.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że rzeka Ilanka jest czystsza.

Następnie radny Przybył poruszył kwestię dojazdu wozu strażackiego do hydrantu, który znajduje się przy hydroforni w Kowalowie, prosił by zrobić dogodny dojazd do hydrantu.

Pani Dyrektor poinformowała, że w gminie znajdują się jeszcze wodociągi azbestowe, które znajdują się w Kowalowie i w Rzepinie. Wymiana wodociągów w Kowalowie będzie możliwa dopiero wtedy ,gdy będzie robiona modernizacja całej sieci wodociągowej w Kowalowie.

Natomiast radny Zator zadał pytanie dotyczące odcięcia wody w mieszkaniu, czy konieczne byłoby wskazanie zastępczego miejsca poboru wody.

Pani Dyrektor poinformowała, że oprócz wskazania zastępczego miejsce poboru wody , należy powiadomić o tym Pana Burmistrza i Sanepid.

Na tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie komisji, dziękując Pani Dyrektor Urbanek za udzielenie wyczerpującej informacji.

Na tym posiedzenie komisji Rewizyjnej zakończono.

Protokolowała:

M. Szewczyńska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Dariusz Wąsowicz

