

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NBP O/ Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O/ Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

10-06-2019

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.168.2019

Słubice, dnia 10.06.2019r.

+ poczta elektroniczna

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Łowiecka Korporacja Exportowa
„Maniszewo” Sp. z o.o.
Maniszewo 6; 69-110 Rzepin

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: DL.OBS.9051.01532.2019.S z dnia 10.06.2019r. próbki wody pobranej do badań dnia 06.06.2019r. z indywidualnego ujęcia wody przy Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” Sp. z o. o., będącego własnością Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” Sp. z o. o., Maniszewo 6 69-110 Rzepin w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną jakości wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbki wody, pobranej do badań dnia 06.06.2018r. z indywidualnego ujęcia wody przy Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” Sp. z o. o., z Hydroforni – woda podawana do sieci, wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów jakości wody – w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” w Tabeli nr 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie PPIS w Słubicach informuje, że obowiązki zawarte w decyzji HK NR – 14A/2019 z dnia 20.05.2019r. zostały wykonane w całości.

Ze względu na powtarzające się i utrzymujące się podwyższone stężenia parametru Azotany, - 62mg/l przy dopuszczalnej wartości 50mg/l, PPIS w Słubicach zobowiązuje Łowiecką Korporację Exportową „Maniszewo” Sp. z o. o. do wyłączenia Studni nr 2, która jest głównym źródłem utrzymujących się podwyższonych wyników tego parametru.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, ul. Ratuszowa 1
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34
- ~~4. A/a, Sekcja EP w/m;~~

M. M.



KOMUNIKAT NR 3

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi
z indywidualnego ujęcia wody dla Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo”
(gm. Rzepin) zaopatrującego miejscowość Maniszewo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie sprawozdań z analizy laboratoryjnej badań próbki wody pobranej w dniu 06 czerwca 2019r. stwierdza, że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody z indywidualnego ujęcia wody dla Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” w Maniszewie – otrzymano pozytywny wynik badania mikrobiologicznego wody.

Analiza wody wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294).

W związku z powyższym woda z indywidualnego ujęcia wody dla Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” w Maniszewie może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957562003, 957582004
69-100 SŁUBICE

J. Korbas

