


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.29.2020

Słubice, dnia 27.02.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/128209/11/2019 z dnia 19.11.2019r. i SB/16541/02/2020 z dnia 25.02.2020r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 12.11.2019r i 18.02.2020r., z wodociągu publicznego w Sułowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w ramach parametrów grupy A

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 12.11.2019r. i 18.02.2020r. z wodociągu publicznego w Sułowie: SUW- wpds (kody próbek 054162/11/2019 i 056423/02/2020) – **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” oraz tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.30.2020

Słubice, dnia 27.02.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: SB/16537/02/2020 z dnia 25.02.2020r. próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej dnia 18.02.2020r., **z wodociągu publicznego w Starkowie**, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w ramach parametrów grupy A - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbki wody, pobranej w dniu 18.02.2020r. z wodociągu publicznego w Starkowie: SUW- wpds (kod próbki 056421/02/2020) - **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” oraz tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

L.K.P.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI