

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚLUBICACH



69-100 Ślubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚLUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.265.2020

Ślubice, dnia 20.11.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 ŚLUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ślubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr DL.OBS.9051.01578.2020 z dnia 31.08.2020r. i SB/115992/11/2020 z dnia 03.11.2020 r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 25.08.2020r. i 27.10.2020r., z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym oraz kontrolą wewnętrzną nad jakości wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 25.08.2020r. i 27.10.2020r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej: SUW- wpds (kod próbki 056452/10/2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Lubiechnia Wielka 38 (kod próbki 01578.2020) – spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ślubicach
mgr inż. Krzysztof J. Górnicki

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

REKES 7033 - 43.20.10.75

W PŁYNEŁO
USZCZEGÓLNIENIE W RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

30-11-2020

liczba załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją 14750/20

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.269.2020

Słubice, dnia 24.11.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 95758200
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.01577.2020 z dnia 31.08.2020r. i SB/115997/11/2020 z dnia 03.11.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 25.08.2020r. i 27.10.2020r. z wodociągu publicznego w Drzeńsku, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 25.08.2020r. i 27.10.2020r. z wodociągu publicznego w Drzeńsku: SUW- wpds (nr próbki 056450/10/2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Drzeńsko 57 (nr próbki 01577.2020) - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M.M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dębowolski


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.271.2020

Słubice, dnia 24.11.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/115994/11/2020 i SB/115996/11/2020 z dnia 03.11.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 27.10.2020r., z wodociągu publicznego w Kowalowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakością wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 27.10.2020r. z wodociągu publicznego w Kowalowie SUW- wpds (nr próbki 056447/10/2020) i z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej ul. Rzepińska 5 (nr próbki 056448/10/2020) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.274.2020

Słubice, dnia 24.11.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o. o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: DL.OBŚ.9051.01842.2020 z dnia 02.10.2020r. i SB/124344/11/2020 z dnia 24.11.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 29.09.2020r. i 17.11.2020r. z wodociągu publicznego w Gajcu, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 29.09.2020r. i 17.11.2020r. z wodociągu publicznego w Gajcu SUW- wpds (nr próbki 01842.2020) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć – Gajec 7 (nr próbki 056457/11/2020) - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

RGKS 7033.46.2020.75
WRL YNE LO
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
17-30-11-2020
ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją 14753/20

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.275.2020

Słubice, dnia 24.11.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr:DL.OBS.9051.01839-01940.2020 z dnia 02.10.2020r., DL.OBS.9051.01841.2020 z dnia 26.10.2020r., SB/124346/11/2020 i SB/124347/11/2020 z dnia 24.11.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 29.09.2020r. i 17.11.2020r. z wodociągu publicznego w Rzepinie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 29.09.2020r. i 17.11.2020r z wodociągu publicznego w Rzepinie SUW- wpds przy Al. Wolności (nr próbki 056455/11/2020), SUW-wpds przy ul. Małinowej (nr próbki 056454/11/2020) oraz z punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej: sieć – ul. Mickiewicza 79 (nr próbki 01839.2020), sieć – ul. Chrobrego 20 (nr próbki 01840.2020), sieć- ul. Słubicka 64 (nr próbki 01841.2020) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

niepodlega

RGKS. 7033. 47. 2020. JS

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

30 -11- 2020

ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją..... 14754/20

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseclubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.277.2020

Słubice, dnia 25.11.2020r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: DL.OBS.9051.01304.2020 z dnia 17.07.2020r., DL.OBS.9051.02024.2020 z dnia 30.10.2020r., SB/124354/11/2020 i SB/124355/11/2020 z dnia 24.11.2020r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 17.07.2020r., 27.10.2020r. i 17.11.2020r. z wodociągu publicznego w Radowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną w zakresie parametrów grupy A nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 17.07.2020r., 27.10.2020r. i 17.11.2020r. z wodociągu publicznego w Radowie SUW-wpds (nr próbki 01304.2020; 177757/11/2020) oraz z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieć – Radów 42 (nr próbki 02024.2020), sieć – Radów 42/3 (nr próbki 42/3)), że woda w zakresie zbadanych parametrów jakości wody – **nie spełnia wymagań** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w części C „Parametry wskaźnikowe” tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” pod względem przekroczonych parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości 239 jtk/1ml wody przy najwyższej zalecanej wartości tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej wynosi 100 jtk/1ml wody.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI