

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
<https://www.gov.pl/web/psse-slubice>
e-mail: psseclubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK.903.86.2022.L.K.P./N.K.

Słubice, dnia 04.04.2022r.

Pan Sławomir Dudzis
Burmistrz Gminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zaopatrujących gminę Rzepin za okres 2021 roku

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 j.t.), art. 3 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 j.t.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Rzepin.**

Wodociąg publiczny w Rzepinie ul. Al. Wolności i ul. Malinowa

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu parametrów grupy **A 5 próbki i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Rzepinie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Gajcu

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Gajcu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W roku 2021 wydano 1 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia przez ludzi:

Decyzja **NR-HK-11A/2021** z dnia 04.06.2021r., kwestionowano 2 próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej:

- z punktu probierczego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody-wpds (nr próbki 119344/05/2021), stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli w ilości 33 jtk/100 ml przy największej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml
- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieć – Gajec 7 (nr próbki 119345/05/2021), stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego bakterie grupy coli w ilości 43 jtk/100 ml przy największej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml. Decyzja krótkoterminowa trwała od 04.06.2021r. do 14.06.2021r. Przyczyny skażenia nie udało się ustalić, wg oświadczenia administratora nie wystąpiła żadna awaria, ani nie było przerwania ciągłości wody.

Wszystkie inne pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wodociąg publiczny Serbowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach parametrów grupy **A i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Serbowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały** wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Sułowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Sułowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały** wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki** i **1** próbkę w ramach zakresu parametrów grupy **B**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Radowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki** i **1** próbkę w ramach zakresu parametrów grupy **B**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 3 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Radowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

W roku **2021** wydano **1** decyzję stwierdzając warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi:

Decyzja **NR-HK-27A/2021** z dnia 05.11.2021r., kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej:

- z punktu probierczego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody-wpds (nr próbki 086312/11/2021), stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml przy największej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml. Decyzja krótkoterminowa trwała od 05.11.2021r. do 15.11.2021r. Przyczyny skażenia nie udało się ustalić, wg oświadczenia administratora nie wystąpiła żadna awaria, ani nie było przerwania ciągłości wody.

niepodlega

Wszystkie inne pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Drzeńsku

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Drzeńsku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Starkowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Starkowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Staroście

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu parametrów grupy A 1 próbkę i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Staroście zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Kowalowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu parametrów grupy A 4 próbki, natomiast w związku z kontrolą wewnętrzną pobrano 4 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A i 1 w ramach zakresu parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Kowalowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.



Indywidualne ujęcia wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo”

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacja Exportowa w „Maniszewo” w roku **2021** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 1 próbkę i 1** w ramach zakresu parametrów grupy **B**, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez administratora Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa „Maniszewo” zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W roku **2021** wydano **1** decyzje stwierdzają brak przydatności wody do spożycia przez ludzi:

Decyzja **NR-HK-20A/2021** z dnia 06.10.2021r., kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej:

- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej Maniszewo nr 6 stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego: Enterokoki kałowe w ilości 2 jtk/100 ml wody sieć Maniszewo 6 przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0 jtk/100ml wody.
- Liczba bakterii grupy coli w ilości 36jtk/100ml sieć Maniszewo 6 przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0jtk/100ml wody.

Decyzja krótkoterminowa trwała od 06.10.2021r. do 15.10.2021r. Prawdopodobnie przyczyną skażenia mikrobiologicznego mogły być wykonywane działania naprawcze przy redukcji parametru azotany w wodzie.

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Zakres badań próbek wody zgodny z załącznikiem 2 „Parametry objęte monitoringiem” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.) obejmuje:

Monitoring kontrolny obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” oraz w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” w tabeli nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i tabeli 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U.2017.2294) dodatkowo został rozszerzony o parametr mikrobiologiczny enterokoki.

1. Escherichia coli (E. coli)
2. Bakterie grupy coli
3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
4. Barwa
5. Mętność
6. Smak
7. Zapach
8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Przewodność elektryczna
10. Enterokoki

Monitoring przeglądowy obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” i w punkcie B „Parametry chemiczne” oraz w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” w tabeli nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i tabeli 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U.2017.2294) niektóre parametry dodatkowe są w zależności od stosowanych metod dezynfekcji wody.

1. Aldryna
2. Antymon
3. Arsen
4. Jon amonu
5. Azotany
6. Azotyny
7. Benzen
8. Benzo(b)piren
9. Benzo (ghi) perylen
10. Benzo(k) fluoranten
11. Bor
12. Bromiany
13. Chlorek winylu
14. Chlorki
15. Chrom
16. Cyjanki

POLSKA
STOWARZYSZENIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

17. Dieldryna
18. Endryna
19. 1,2-dichloroetan
20. Epichlorohydryna
21. Fluorki
22. Heptachlor
23. Heptachlor epoksyd
24. Indeno (1,2,3-c,d) piren
25. Izodryna
26. Kadm
27. Miedź
28. Nikiel
29. Ołów
30. Σ pestycydów
31. Rtęć
32. Selen
33. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Mangan
35. Siarczany
36. Sód
37. Sześciochlorobenzen
38. Tetrachloroetan
39. Tribromometan (chloroform)
40. Trichloroeten
41. Dibromochlorometan
42. Bromedichlorometan
43. Utlenialność z KMnO_4
44. Żelazo
45. pp'-DDD
46. pp'-DDE
47. pp'-DDT
48. pp'-DMDT
49. γ -HCH
50. α -HCH
51. β -HCH
52. Σ THM
53. Σ WWA
54. Enterokoki
55. Bakterie grupy coli
56. Escherichia coli
57. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
58. Barwa
59. Mętność
60. Smak
61. Zapach
62. Stężenie jonów wodoru (pH)
63. Przewodność elektryczna

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej z wodociągów publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach dokonał **oceny okresowej za rok 2021** stwierdzając, że mieszkańcy miejscowości: **Rzepin, Drzeńsko, Radówek, Starków, Lubiechnia Wielka, Serbów, Sulów, Staroścín,**

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Kowalów i Maniszewo korzystali z wody przeznaczonej do spożycia dobrej jakości przez cały rok, natomiast mieszkańcy miejscowości Gajec i Radów z wody okresowo kwestionowanej.

Na dzień 31.12.2021r. mieszkańcy gminy Rzepin korzystali z wody przeznaczonej do spożycia odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 t.j.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach

mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Dudzis
Burmistrz Gminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1

2. A/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Tab. nr 1. Punkty monitoringowe tzw. punkty zgodności zlokalizowane na obszarze zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia w gminie Rzepin.

Lp.	Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbek wody	
		Nadzór sanitarny PPIS	Kontrola wewnętrzna Zakładu
1.	Wodociąg publiczny w Rzepinie	SUW – woda uzdatniona, przy ul. Malinowej i Al. Wolności	SUW - woda uzdatniona Al. Wolności SUW - woda uzdatniona ul. Malinowa
		Sieć - ul. Mickiewicza 79	Sieć – ul. Kościuszki 53
		Sieć – ul. Chrobrego 20	Sieć – ul. E. Orzeszkowej 37
		Sieć – ul. Słubicka 64	Sieć – ul. Mickiewicza 79
			Sieć – ul. Moniuszki 29a
2.	Wodociąg publiczny w Gajcu	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Gajec 36	Sieć – Gajec 7
3.	Wodociąg publiczny w Serbów	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Serbów 38	Sieć – Serbów 37
4.	Wodociąg publiczny w Sułów	SUW -woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Sułów nr 52	Sieć – Sułów 20
5.	Wodociąg publiczny w Lubiechnia Wielka	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Lubiechnia Wielka 57	Sieć – Lubiechnia Wielka 8
6.	Wodociąg publiczny w Radów	SUW- woda uzdatniona podawana do sieci	SUW- woda uzdatniona
		Sieć –Radów 42	Sieć –Radów 12
7.	Wodociąg publiczny w Kowalowie	SUW- woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Rzepińska 3b	Sieć- Rzepińska nr 5
		Sieć- Radowska 27 – Stacja Paliw Orlen	Sieć- Słubicka 26
8.	Wodociąg publiczny w Drzeńsko	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda uzdatniona
		Sieć – Drzeńsko 57	Sieć – Drzeńsko 19
9.	Wodociąg publiczny w Starków	SUW- woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Starków nr 11	Sieć – Starków nr 10a
10.	Wodociąg publiczny w Starościn	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda uzdatniona
		Sieć – Starościn 11	Sieć – Starościn ZSL
11.	Indywidualne ujęcie dla Maniszewa	Hydrofornia – woda uzdatniona	Hydrofornia - woda uzdatniona
		Sieć - Maniszewo nr 5	Sieć - Maniszewo nr 6

