



5 Sala 1 +20 °C  
Φwym. 2470 W

7 Sala 2 +20 °C  
Φwym. 2400 W

8 Łazienka 2 +24 °C  
Φwym. 850 W

9 Magazynek 2 +16 °C  
Φwym. 200 W

10 Szatnia 2 +20 °C  
Φwym. 465 W

6 Łazienka 1 +24 °C  
Φwym. 550 W

4 Magazynek 1 +16 °C  
Φwym. 200 W

3 Szatnia 1 +20 °C  
Φwym. 480 W

2 Pom. gosp. +16 °C  
Φwym. 250 W

Rozdzielacz: R1				
Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przepł.				
Typ szalki: Szalka podłynkowa 6-9 sekcji				
G = 718,0 [kg/h]				
Δp min = 14,28 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	4 Magazynek 1	24,5	0,02
2	Podłoga grzewcza	3 Szatnia 1	60,7	0,10
3	Podłoga grzewcza	2 Pom. gosp.	45,0	0,05
4	Podłoga grzewcza	5 Sala 1_a	80,7	0,19
5	Podłoga grzewcza	5 Sala 1_b	80,7	0,17
6	Podłoga grzewcza	5 Sala 1_c	77,6	0,16
7	Podłoga grzewcza	5 Sala 1_d	65,0	0,11
8	Podłoga grzewcza	6 Łazienka 1_a	141,5	0,54
9	Podłoga grzewcza	6 Łazienka 1	137,9	0,51

Rozdzielacz: R2				
Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przepł.				
Typ szalki: Szalka podłynkowa 6-9 sekcji				
G = 709,6 [kg/h]				
Δp min = 13,77 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	9 Magazynek 2	24,3	0,02
2	Podłoga grzewcza	10 Szatnia 2	62,3	0,10
3	Podłoga grzewcza	7 Sala 2_a	81,2	0,16
4	Podłoga grzewcza	7 Sala 2_b	73,5	0,14
5	Podłoga grzewcza	7 Sala 2_c	71,3	0,14
6	Podłoga grzewcza	1 Sala 2_d	58,9	0,09
7	Podłoga grzewcza	8 Łazienka 2_a	139,8	0,53
8	Podłoga grzewcza	8 Łazienka 2_b	136,3	0,50
9	Podłoga grzewcza			

- Pętle o.p. zasłanie
- Pętle o.p. powrot
- Instalacja c.o. zasłanie (rury wielowarstwowe PexAlPex)
- Instalacja c.o. powrot (rury wielowarstwowe PexAlPex)
- Przewody freonowe (rury miedziane)
- Grzejnik łazienkowy elektryczny o mocy 300W

HB Jedn. wewnętrzna pompy ciepła (hydrybox) EHS1200-V-MND Mitsubishi z wbudowanym podgrzewaniem wody o poj. 170 litrów oraz z grzałką elektryczną o mocy 3,0kW

ZB Zbiornik budowlany Enercal (200) Hoval o pojemności nominalnej 224 litry

INWESTOR	GMINA RZEPIN PL. RATUŚCZOWY 1 69-110 RZEPIN
ADRES	dz. nr ewid. 917/02, 21/2, część działki 917/128 opoleb - 257 Rzepin, jednostka ewid. RZEPIN miasto UL. E. ORZESZKOWEJ 37 69-110 RZEPIN
KATEGORIA	IK
TEMAT	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZESZKOLNO- ZDOKOWEGO O 2 ODDZIAŁY PRZESZKOLNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PROJEKTANT	MGR I.A. BAKA, MICHALAK W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWODZUJĄCY	MGR I.A. JAROSŁAW GŁADKA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN
ETAPY	PROJEKT TECHNICZNY SANITARNY
RYSUJEK	INSTALACJA C.O.
SKALA	1:50
DATA	20.04.2022
NR RYS.	S03