


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: HK.903.489.2022.N.K.
+ epuap



DECYZJA HK NR –42A/2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.200 t.j) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j) art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j), § 3 ust. 1; § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po przeanalizowaniu sprawozdania z badań SB/147581/11/2022 z dnia 30.11.2022r. wody pobranej dnia 24.11.2022r. z indywidualnego ujęcia wody dla m. Maniszewo, którego właścicielem jest. Łowiecka Korporacja Exportowa „Maniszewo” Sp. z o.o. Maniszewo nr 6, 69-110 Rzepin. Produkcja dobową indywidualnego ujęcia wody ok. 3,00 m³/d.

stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym dla indywidualnego ujęcia wody dla m. Maniszewo gmina Rzepin

i nakazuje: Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” sp. z o.o.

Maniszewo nr 6, 69-110 Rzepin

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez indywidualne ujęcie wody, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 w części C Tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 t.j). do dnia **30.12.2022r.**
2. Poinformować mieszkańców miejscowości Maniszewo o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem parametrów fizykochemicznych.
3. W przypadku zajścia sytuacji potrzeby wprowadzanej do sieci wodociągowej związku podchlorynu sodu, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.
4. Utrzymywać przekroczony parametr fizykochemiczny manganu na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznej **233 µg/l**, utrzymywać przekroczony parametr fizykochemiczny chlorki na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznej **270 mg/l**, utrzymywać parametr fizykochemiczny mętność na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznej **1,42 NTU**.
5. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o działaniach naprawczych wraz z podaniem terminu i zakresu ich realizacji.

6. Przedstawić wyniki badania wody wykonanych po działaniach potwierdzających ich skuteczność oraz poprawę jakości wody na indywidualnym ujęciu dla miejscowości Maniszewo, gmina Rzepin.

Obowiązki wymienione w punktach 2-5 należy wykonać
w terminie natychmiastowym.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.), „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

W dniu 24.11.2022r. próbkobiorca Laboratorium SGS Polska ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z indywidualnego ujęcia wody dla miejscowości Maniszewo z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej Biuro. Po otrzymaniu sprawozdania z badań SB/147581/11/2022 z dnia 30.11.2022r. stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mangan, chlorki i mętność w pobranej próbce wody:

- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieć - Biuro mangan w ilości **233 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **50 µg/l**, dla parametru chlorki w ilości **270 mg/l** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **250 mg/l**, mętność w ilości **1,42 NTU** przy najwyższej zalecanej ilości dla tego parametru wynosi **1 NTU**

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do wymagań określonych w załączniku nr 1 części C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j).

Podwyższone stężenia manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wiąże się ze zmianą wskaźników organoleptycznych wody, przede wszystkim barwy, mętności oraz smaku i zapachu. W stężeniach powyżej 100 µg/l, związany z nim wzrost barwy, mętności oraz smaku i zapachu wody, budzi częste zastrzeżenia użytkowników, a tworzenie się osadów nierozpuszczonych związków manganu w systemie dystrybucji wody może powodować awarie i utrudnienie techniczne w eksploatacji wodociągu. Przekroczenie powyższej granicy jest więc związane przede wszystkim z możliwością jej wykorzystywania do bezpośredniego spożycia i celów domowych jak też z niepożądanymi zmianami w stanie technicznym urządzeń wodociągowych. Nie wiąże się ono natomiast z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzi, gdy wzrost stężeń manganu nie osiąga znacznych i bardzo wysokich wartości, w szczególności gdy nie przekracza 400 µg/l. Wartość tego parametru nie powinna przekraczać **50 µg/l**.

Wysokie stężenia chlorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadają jej słony smak. Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie. Wartość tego parametru nie powinna przekraczać **250 mg/l**.

Mętność wody do picia jest wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. W rezultacie tworzą się niepożądane osady i problemy z barwą wody, mętności ma wpływ na jej wartość użytkową, powodując pogorszenie smaku, zapachu i koloru wody.

Należy podkreślić, że stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia dotyczy sytuacji, w której nieprawidłowa jakość wody utrzymuje się w sposób ciągły i nie jest możliwa do usunięcia w wyniku podejmowanych do teraz doraźnie podjętych działań.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: (...) 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4”.

W myśl § 21 ust. 3 ppkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j).

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c, ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, które stanowić będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się

praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

Otrzymują:

1. Łowiecka Korporacja Exportowa „Maniszewo”
Maniszewo 6; 69-110 Rzepin
2. A/a,

Do wiadomości:

1. Burmistrz Rzepin
Pl. Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach

mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Dobrowolski
Data: 2022.12.02 13:19:30 CET