

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: HK – 530 – 428/2015

Słubice, dnia 04 grudnia 2015r.

D E C Y Z J A HK NR – 65A/2015
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015.1412 t.j.), art. 104 i art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267; j. t.) oraz § 3 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989 t.j.), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015.139 j.t.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947; j.t.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach** po zapoznaniu się ze wynikami analiz próbek wody (kody próbek: 053006/11/2015 i 108063/11/2015) pobranych w dniach 24.11.2015r. i 01.12.2015r. z wodociągu publicznego w Kowalowie **stwierdza:**

- warunkową przydatność wody do spożycia
- woda wodociągowa nadaje się do spożycia po przegotowaniu

i nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodno - Kanalizacyjnemu „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79

1. **Doprowadzić pod względem mikrobiologicznym jakość wody w sieci wodociągowej z wodociągu publicznego w Kowalowie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989 t.j.) w terminie do 14 stycznia 2016r.**
2. **Powiadomić konsumentów wody o wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego i o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu publicznego w Kowalowie.**
3. **Powiadomić PPIS w Słubicach o podjętych działaniach mających na celu poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym.**

Decyzji w punkcie 2 i 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

Analiza wyników próbek wody pobranych w dniach 24.11.2015r. i 01.12.2015 z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej w Kowalowie przy ul. Rzepińskiej 3 wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989 t.j.).

Kwestionowanym parametrem mikrobiologicznym w próbkach wody uzdatnionej podawanej w sieci wodociągowej o kodach nr: 053006/11/2015 i 108063/11/2015) są:

- bakterie grupy coli w ilości ilości 10 jtk/100ml i 5 jtk/100ml (przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 0).

Obecność w badanej próbce wody bakterii grupy coli może wskazywać na błędy w jej obróbce lub dystrybucji - wtórne zanieczyszczenie, możliwość tworzenia biofilmu, nieodpowiednie jej uzdatnienie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Jednocześnie informuje o potencjalnym zagrożeniu ze strony bakterii chorobotwórczych.

Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.), właściciel urządzeń wodociągowych ma obowiązek zapewnić konsumentom wodę należytej jakości zdrowotnej.

Ponadto w myśl art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947; j.t.), podmiot wprowadzający do obrotu produkty, które z uwagi na swoje właściwości mogą stać się źródłem zakażenia jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, aby produkt nie stanowił źródła zakażenia dla ludzi

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12 b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słubicach
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79
2. A/a; Sekcja EP w/m; Sekcja HŻŻ i PU w/m, HDiM w/m

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34

A.W.