

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: HK.903.552.2022.L.K.P.
+ poczta elektroniczna

Słubice, dnia 30.12.2022r.

DECYZJA HK NR –45A/2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

W PŁYŚCIE
URZĄD MIEJSKI
BIURO OBSŁUGI
012-015-7000
ilość załączników
podpis.....
rowano pod p.....

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j) art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j) art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j), § 3 ust. 1; § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po przeanalizowaniu sprawozdań z badań DI.OBS.9051.01875.2022 z dnia 30.09.2022, 614P/11.10.2022-3/Z z dnia 25.10.2022 r. i 614P/25.11.2022-1/Z z dnia 28.11.2022 r. wody pobranej dnia 27.09.2022 r., 11.10.2022r., 24.11.2022 r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, o produkcji 49,6 m³/d, zaopatrującego w wodę ok. 325 mieszkańców, którego administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin.

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
produkowaną przez wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej

i nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o
ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w części C „Parametry wskaźnikowe ” Tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne ” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 t.j). do dnia **23.01.2023r.**
2. Poinformować mieszkańców m. Lubiechni Wielkiej o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem parametrów fizykochemicznych.
3. W przypadku zajścia sytuacji potrzeby wprowadzanej do sieci wodociągowej związku podchlorynu sodu, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.
4. Utrzymywać przekroczone parametry fizykochemiczne na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznej: dla manganu 84 µg/l, żelazo 516 µg/l, mętność 5,2 NTU.

5. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o działaniach naprawczych wraz z podaniem terminu i zakresu ich realizacji.
6. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o działaniach naprawczych zatwierdzonych przez Burmistrza Rzepina (termin i zakres ich realizacji).
7. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej z SUW-wpds i z sieci rozdzielczej w zakresie parametrów: Enterokoki kałowe, Liczba bakterii E. Coli, Liczba bakterii grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, żelazo, mętność i mangan.

Obowiązki wymienione w punktach 2-6 należy wykonać

w terminie natychmiastowym.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.), „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

Dnia 27.09.2022r. próbkobiorca PSSE w Słubicach w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrał próbkę do badań laboratoryjnych wody z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej z punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć- Lubiechnia Wielka nr 57. Po otrzymaniu sprawozdania z badań DI.OBS.9051.01875.2022 z dnia 30.09.2022r. stwierdzono przekroczenia parametru fizykochemicznego mętność w pobranej próbce wody :

- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej – sieć -Lubiechnia wielka nr 57 **w ilości 7 NTU** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **1 NTU**.

Po wykonanych działaniach naprawczych w dniach 11.10.2022 r. i 24.11.2022 r. próbkobiorca AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. oddział Poznań ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań pobrał próbki do badań z wodociągu publicznego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody -wpds i punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej Lubiechnia Wielka nr 8. Po otrzymaniu sprawozdania z badań 614P/11.10.2022-3/Z z dnia 25.10.2022 r. i 614P/25.11.2022-1/Z z dnia 28.11.2022 r. stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych mętność, mangan, żelazo w pobranych próbkach wody w ilości:

- **mangan** w ilości: **170 i 84 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l.
- **żelazo** w ilości **1080 i 516 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru 200 µg/l
- **mętność** w ilości **7,9 i 5,2 NTU** wartość parametryczna akceptowalna **przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1 NTU**

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do wymagań określonych w załączniku nr 1 części C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j).

W związku z powyższym dnia 30.11.2022 r. wszczęto postępowanie przed wydaniem decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. W trakcie wszczęcia postępowania administrator wodociągu publicznego podjął kolejne działania naprawcze polegające na wymianie złoza w zbiorniku filtracyjnym. W trakcie prowadzenia powyższych działań naprawczych, a przed wydaniem przedmiotowej decyzji mieszkańcy m. Lubiechni Wielkiej zostali poinformowani o pogorszeniu się jakości wody pod względem parametrów fizykochemicznych komunikatem nr 10 z dnia 26.10.2022 r. wydanym przez PPIS w Słubicach

Podwyższone stężenia manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wiąże się ze zmianą wskaźników organoleptycznych wody, przede wszystkim barwy, mętności oraz smaku i zapachu, a tworzenie się osadów nierozpuszczonych związków manganu w systemie dystrybucji wody może powodować awarie i utrudnienie techniczne w eksplantacji wodociągu. Przekroczenie nie wiąże się natomiast z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzi, gdy wzrost stężeń manganu nie osiąga znacznych i bardzo wysokich wartości.

Żelazo w przekroczonych stężeniach ma bardzo duże znaczenie techniczne i organoleptyczne. Duża ilość żelaza w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach, posmak. Żelazo strasznie brudzi armaturę (wannę, umywalki itp.). Osadzają się w rurach zmniejsza ich światło, powodując duże straty energii pomp, tłoczących wodę przez tak zażelazione rury. Ponadto w odłożonych osadach w sieci rozwijają się najróżniejsze bakterie, które mogą wtórnie zanieczyszczać wodę.

Mętność wody do picia jest wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. W rezultacie tworzą się niepożądane osady i problemy z barwą wody, mętności ma wpływ na jej wartość użytkową, powodując pogorszenie smaku, zapachu i koloru wody.

Należy podkreślić, że stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia dotyczy sytuacji, w której nieprawidłowa jakość wody utrzymuje się w sposób ciągły i nie jest możliwa do usunięcia w wyniku podejmowanych do teraz doraźnie podjętych działań.

W myśl § 21 ust. 3 ppkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 3 ppkt 3 a ww. rozporządzenia „warunkową przydatność wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny może „uznać, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze- w celu przywrócenia należytej jakości dostarczonej wody- nie są wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań; w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.”

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, zgodnie z § 21 ust. 7 ww. rozporządzenia nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7 oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Dobrowolski
Data: 2023.01.02 13:55:03 CET

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin
2. A/a Sekcja EP, HŻ w/m;

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
Plac Ratuszowy 1, 69-108 Rzepin
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34;