

Tabela nr 1. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2022r.

l.p	Obszar zaopatrzenia	Producent wody (nazwa wodociągu)	Wielkość produkcji wody [m ³ /d] i sposób jej uzdatniania	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody na dzień 31.12.22r.	Przekroczone parametry-liczba przekroczeń		Postępowanie administracyjne PPIS W Słubicach	Działania naprawcze prowadzone przez producentów
						bakteriologiczne	fizyko-chemiczne		
1.	Rzepin	Wodociąg publiczny w Rzepinie, SUW przy ul. Malinowej, SUW przy ul. Alei Wolności	SUW, ul. Malinowa - 743 SUW, Al. Wolności - 141 <u>SUW, ul. Malinowa</u> woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 4 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych – 2 odżelaziaczach i 2 odmanganiaczach <u>SUW, Aleja Wolności</u> woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych - odżelaziaczach.	6361	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
2.	Kowalów	Wodociąg publiczny w Kowalowie	151,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych – odżelazianie i odmanganianie na dołożonym złożem defaman.	898	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
3.	Gajec	Wodociąg publiczny w Gajcu	21,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych	201	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.

			- odżelazianie i odmanganianie						
4.	Serbów	Wodociąg publiczny w Serbowie	35,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 4 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych odżelazianie i odmanganianie	215	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
5.	Sułów	Wodociąg publiczny w Sułowie	48,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na filtrze piaskowo-żwirowym odżelazianie i odmanganianie	229	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
6.	Lubiechnia Wielka	Wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej	45,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów z odżelazianiem i odmanganianiem na złożu MANGODOL	315	Warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi	-	Mangan 170µg/l Żelazo 84 µg/l 1080 µg/l 516 µg/l Mętność 7,0 NTU 7,9 NTU 5,2 NTU	W dniu 29.12.2022r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi względu na przekroczone parametry fizykochemiczne: mangan, żelazo, mętność. Decyzja trwała do dnia 04.01.2023r.	Administrator wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze. Zostało wymienione złożę w zbiorniku filtracyjnym, dokonano chlorowania i licznych płukań sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych. Poprawę jakości wody pod względem fizykochemicznym potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.
7.	Radów gm. Rzepin Radówek gm. Górzycy	Wodociąg publiczny w Radowie	62,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów z odżelazianiem i odmanganianiem	378	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.

8.	Drzeńsko	Wodociąg publiczny w Drzeńsku	54,0 woda ujmowana przez napowietrzanie uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych odżelazianie i odmanganianie	366	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
9.	Staroścín	Wodociąg publiczny w Staroścínie	52,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 2 zbiornikach filtrów piaskowo-żwirowych odżelazianie i odmanganianie.	458	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
10.	Starków	Wodociąg publiczny w Starkowie	35,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest na 3filtrach MWG (odżelazianie, odmanganianie)	171	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	-	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i okresowym płukaniem sieci wodociągowej.
11.	Maniszewo	Indywidualne ujęcie wody Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo” Sp. z o. o. Maniszewo 6	3,0 woda ujmowana po napowietrzaniu uzdatniana jest w zmiękczaczu dwuelementowym RIDER 60-760 przez dodanie soli zmiękczonej.	14	Woda nadaje się do spożycia przez ludzi	Liczba bakterii grupy coli 2jtk/100ml	Mangan 98,1µg/l Mętność 2,28 NTU	W dniu 28.03.2022r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi względu na przekroczone parametry fizykochemiczne: mangan, mętność. Z dniem 15.06.2022r. decyzja stała się bezprzedmiotowa ponieważ uzyskano poprawę kwestionowanych parametrów. W dniu 15.06.2022r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczony parametr mikrobiologiczny Liczba bakterii grupy coli. Z dniem 11.07.2022r. decyzja stała się bezprzedmiotowa	Administrator wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze - zwiększono nadzór nad urządzeniami uzdatniającymi wodę, zwiększono liczbę płukań Administrator wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze –chlorowanie i płukanie sieci wodociągowej.

						Liczba bakterii grupy coli 20jtk/100ml	ponieważ uzyskano pogorszenie jakości wody pod względem kwestionowanych parametrów. W dniu 11.07.2022r. wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczony parametr mikrobiologiczny Liczba bakterii grupy coli. Decyzja trwała do dnia 01.09.2022r.	Administrator wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze – chlorowanie i płukanie sieci wodociągowej. Poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.
						Mangan 233 µg/l Chlorki 270 mg/l Mętność 1,42 NTU	W dniu 02.12.2022r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczone parametry fizykochemiczne: mangan, chlorki, mętność. Decyzja trwała do dnia 28.12.2022r.	Administrator wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze - regenerację złożeń i przepłukanie urządzeń uzdatniających i sieci wodociągowej. Poprawę jakości wody pod względem fizykochemicznym potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.