



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH

69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NBP O/ Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O/ Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 315/2016
+ poczta elektroniczna

Słubice, dnia 16.09.2016 r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79

2016 -09- 19

ilość załączników
podpis
zarejestrowano pod pozycją 3211/16

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie §17 ust. 1, pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 t.j.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań: nr DL.OBS.9051.02805-02806.2016.S (kod próbki 02805-02806.2016.S) z dnia 15.09.2016r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, będącego w administrowaniu PWK „EKO” Sp. z o.o. Rzepinie, ul. Mickiewicza 79, należącego do Gminy Rzepin w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną jakości wody - informuje o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli:

- stacja Uzdatniania Wody-wpds w ilości 6 jtk/100 ml
- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej budynek nr 15 – 4 jtk/100ml
przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody – 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym zobowiązuję Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej - odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 w punkcie A „Wymagania mikrobiologiczne” zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 t.j.), o czym proszę poinformować mnie na piśmie.

Ponadto zobowiązuję do przedstawienia wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w terminie do dnia 14 października 2016r.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** - pobieranej z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych, dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79
2. A/a; Sekcja EP w/m; Sekcja HZZ i PU w/m, HDiM w/m

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34

L.K.